



Lors de la production de froid :

=> Compresseur et ventilateur en fonction

Température de consigne atteinte :

=> Arrêt du compresseur

=> Ventilateur en fonctionnement par alternance de 30 secondes de marche / 30 secondes d'arrêt

Objectif : Rendre la température à l'intérieur de la cave uniforme